採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	14.8	18.7	19.4	21.7	23.1	22.4	20.4	17.6	13.4	13.1	12.0	13.0	23.1	12.0	17.5	－
一般細菌	個/mL	4	3	3	0	1	2	3	0	3	6	0	9	9	0	3	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	1.2	1.4	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.5	0.8	1.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.10			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.002			0.004			0.003			0.003	0.004	0.002	0.003	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						6.9						7.7	7.7	6.9	7.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	12	10	9	11	11	8	8	8	9	12	11	10	12	8	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	54.4	48.9	54.2	57.2	58.2	53.9	51.9	51.9	55.2	61.4	60.0	57.6	61.4	48.9	55.4	300
蒸発残留物	mg/L	103	76	128	109	58	114	64	117	90	54	102	96	128	54	93	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	<0.3	0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3	3
ｐＨ値		7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.0	7.1	7.5	7.6	7.0	7.3	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	－
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	－
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	－
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	－
遊離炭酸	mg/L	3.6	5.8	9.5	5.6	10.2	5.3	6.3	5.3	10.2	15.1	12.1	7.7	15.1	3.6	8.1	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.6						0.3	0.6	0.3	0.5	－
総アルカリ度	mg/L	41.3	40.8	42.8	45.0	45.8	44.2	41.6	42.3	44.0	45.8	45.3	43.7	45.8	40.8	43.6	－
カルシウム硬度	mg/L	36.4	32.6	35.7	37.5	38.4	35.9	34.0	34.0	36.8	40.9	40.1	38.4	40.9	32.6	36.7	－
ランゲリア指数		-1.18	-1.37	-1.42	-1.23	-1.07	-1.35	-1.31	-1.57	-1.47	-1.69	-1.60	-1.26	-1.07	-1.69	-1.38	－
従属栄養細菌	個/mL		5			8			1			2		8	1	4	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	－
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	－
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	－
侵食性遊離炭酸	mg/L													－	－	－	－
電気伝導率	mg/L	167	146	164	168	173	157	152	148	158	176	169	161	176	146	162	－

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.8	19.3	21.5	27.9	29.7	30.0	27.1	20.0	11.2	8.3	9.5	10.8	30.0	8.3	19.5	―
一般細菌	個/mL	3	2	0	0	13	4	9	7	3	7	10	6	13	0	5	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.7	1.0	0.5	<0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0	<0.1	0.5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.11			0.14			0.07			0.07	0.14	0.07	0.10	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.004			0.012			0.002			0.003	0.012	0.002	0.005	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.010			0.004			0.003		0.010	0.003	0.006	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.006			0.019			0.004			0.006	0.019	0.004	0.009	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.010			0.003			0.003		0.010	0.003	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.0						6.3				6.3	4.0	5.2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.045	0.016	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.045	<0.001	0.005	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	7	5	8	8	7	7	7	7	8	7	8	8	5	7	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	20.6	14.6	11.6	16.0	19.5	14.9	15.2	14.8	16.9	19.0	19.1	19.8	20.6	11.6	16.8	300
蒸発残留物	mg/L	54	46	35	46	43	54	55	88	42	36	47	52	88	35	50	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1.1	1.4	1.3	1.1	1.7	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	1.7	0.8	1.1	3
ｐＨ値		7.0	6.9	6.6	6.8	7.1	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	6.6	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	1.6	2.1	1.9	1.4	4.4	1.7	1.5	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	4.4	1.0	1.6	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.100	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.9	―
遊離炭酸	mg/L	4.2	4.1	5.0	5.5	4.7	6.0	6.5	5.1	4.9	4.8	4.2	5.1	6.5	4.1	5.0	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			2.1						0.9				2.1	0.9	1.5	―
総アルカリ度	mg/L	19.2	12.9	10.0	13.2	20.0	15.0	14.3	14.0	15.0	16.1	16.0	16.1	20.0	10.0	15.2	―
カルシウム硬度	mg/L	15.2	10.5	7.4	9.5	13.2	10.4	10.4	9.7	11.5	12.9	13.6	14.1	15.2	7.4	11.5	―
ランゲリア指数		-2.41	-2.83	-3.35	-2.84	-2.18	-2.71	-2.68	-2.84	-2.84	-2.80	-2.57	-2.64	-2.18	-3.35	-2.73	―
従属栄養細菌	個/mL		2			5			6			8		8	2	5	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	92	73	54	80	76	73	68	76	72	84	87	83	92	54	76	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.5	18.0	19.3	20.2	21.3	22.4	20.3	19.4	17.0	15.0	14.5	14.8	22.4	14.5	18.3	―
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.0	2.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.08	0.07	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			0.001			0.002			0.003	0.003	<0.001	0.002	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			0.001			0.002			0.002	0.002	<0.001	0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.6						18.4				18.6	18.4	18.5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	<0.001	0.002	0.05
塩化物イオン	mg/L	73	72	74	80	74	77	74	56	52	49	46	25	80	25	63	200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	169.7	167.6	177.0	181.1	175.9	177.5	180.4	154.2	144.9	142.7	138.3	102.1	181.1	102.1	159.3	300
蒸発残留物	mg/L	398	358	358	382	363	464	367	370	288	240	190	182	464	182	330	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	18.0	16.1	21.8	20.2	23.8	19.0	20.2	19.7	19.7	17.7	18.9	17.5	23.8	16.1	19.4	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.3						0.3				0.3	0.3	0.3	―
総アルカリ度	mg/L	81.3	82.3	85.3	83.4	84.3	84.1	85.1	83.1	82.0	82.0	80.2	71.0	85.3	71.0	82.0	―
カルシウム硬度	mg/L	123.5	122.4	126.5	132.0	127.6	129.1	130.9	111.7	105.4	102.8	100.0	70.9	132.0	70.9	115.2	―
ランゲリア指数		-0.90	-0.89	-0.94	-0.92	-0.91	-0.91	-0.81	-0.90	-0.95	-1.08	-0.99	-1.29	-0.81	-1.29	-0.96	―
従属栄養細菌	個/mL		0			3			0			0		3	0	0	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	472	470	484	499	479	498	482	419	401	388	370	275	499	275	436	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.8	19.2	21.6	24.6	29.0	30.0	28.0	22.1	16.4	12.1	11.5	13.0	30.0	11.5	20.4	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.2	2.2	2.0	2.2	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.3	2.2	2.4	2.0	2.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.05	0.06	0.08	<0.05	0.10	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			0.003			0.002			0.005	0.005	<0.001	0.003	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			0.003			0.002			0.003	0.003	<0.001	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.3						17.9				18.3	17.9	18.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	78	76	83	88	82	87	82	49	49	44	43	24	88	24	65	200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	175.5	168.8	185.4	190.8	184.9	187.4	190.1	140.1	141.1	136.2	130.7	99.3	190.8	99.3	160.9	300
蒸発残留物	mg/L	373	434	401	434	381	442	404	347	278	226	243	166	442	166	344	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	―
遊離炭酸	mg/L	18.2	15.1	18.5	17.2	23.0	20.3	21.6	18.7	17.5	17.4	19.9	16.5	23.0	15.1	18.7	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.3						0.6				0.6	0.3	0.5	―
総アルカリ度	mg/L	80.9	83.0	82.0	81.8	82.8	82.2	83.0	81.1	82.1	81.0	77.5	70.2	83.0	70.2	80.6	―
カルシウム硬度	mg/L	128.0	124.0	131.9	139.4	134.2	137.0	138.2	101.5	102.6	98.5	94.4	69.1	139.4	69.1	116.6	―
ランゲリア指数		-0.78	-0.97	-0.91	-0.75	-0.68	-0.78	-0.69	-0.91	-0.97	-1.14	-1.09	-1.23	-0.68	-1.23	-0.91	―
従属栄養細菌	個/mL		0			2			0			6		6	0	2	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	493	492	506	531	505	518	509	397	390	362	363	277	531	277	445	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃													0.0	0.0	0.0	―
一般細菌	個/mL													0	0	0	100
大腸菌														(+)	(+)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L													<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L													<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L													<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L													<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L													<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L													<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L													<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L													<2	<2	<2	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	300
蒸発残留物	mg/L													<1	<1	<1	500
陰イオン界面活性剤	mg/L													<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L													<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L													<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L													<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値														<0.1	<0.1	<0.1	5.8～8.6
味																	異常でないこと
臭気																	異常でないこと
色度	度													<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度													<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L													<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L													<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L													<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L													<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L													<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
遊離炭酸	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
総アルカリ度	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
カルシウム硬度	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
ランゲリア指数																	―
従属栄養細菌	個/mL													0	0	0	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L													<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L													<1	<1	<1	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.5	21.1	23.5	26.3	29.5	27.6	23.7	20.1	14.5	11.7	10.0	11.1	29.5	10.0	19.6	ー
一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.5	1.2	0.7	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	1.2	0.5	0.8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.007			0.010			0.006			0.004	0.010	0.004	0.007	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.002			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.013			0.022			0.013			0.010	0.022	0.010	0.015	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005			0.005			0.003		0.005	0.003	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			0.003			0.002			0.001	0.003	<0.001	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						8.9						6.7	8.9	6.7	7.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	16	16	6	27	14	22	17	18	18	14	16	9	27	6	16	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	41.6	40.9	28.1	73.9	47.5	64.1	55.3	52.2	54.5	47.7	51.4	34.9	73.9	28.1	49.3	300
蒸発残留物	mg/L	93	86	57	166	88	152	82	119	102	64	103	78	166	57	99	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	3
ｐＨ値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	4.4	5.8	6.5	10.2	12.7	7.4	7.6	6.7	13.9	7.7	10.0	7.2	13.9	4.4	8.3	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						1.0						0.6	1.0	0.6	0.8	ー
総アルカリ度	mg/L	27.8	28.9	24.4	43.0	33.8	44.8	38.2	37.8	38.9	36.5	36.1	28.0	44.8	24.4	34.9	ー
カルシウム硬度	mg/L	29.9	29.6	20.0	53.5	34.5	46.0	39.3	37.0	39.1	34.1	36.5	24.6	53.5	20.0	35.3	ー
ランゲリア指数		-1.81	-1.73	-1.82	-1.25	-1.37	-1.27	-1.04	-1.64	-1.58	-1.69	-1.81	-1.87	-1.04	-1.87	-1.57	ー
従属栄養細菌	個/mL		6			0			0			3		6	0	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	138	138	101	228	157	197	169	165	165	146	161	114	228	101	157	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.0	19.0	18.9	23.1	19.0	19.0	18.5	18.8	17.0	16.8	16.6	15.6	23.1	15.6	18.4	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	3.6	3.8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18.1						18.8				18.8	18.1	18.5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	24	23	24	24	24	24	24	24	25	25	25	24	25	23	24	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	76.2	74.8	75.3	76.8	77.6	76.5	79.7	77.8	81.4	79.8	80.9	79.7	81.4	74.8	78.0	300
蒸発残留物	mg/L	195	190	198	186	158	209	218	232	126	161	194	198	232	126	189	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.7	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	―
遊離炭酸	mg/L	18.7	19.8	56.4	19.0	20.5	17.2	22.9	13.7	15.3	12.2	18.9	15.0	56.4	12.2	20.8	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.1				0.2	0.1	0.2	―
総アルカリ度	mg/L	53.9	54.0	56.8	56.0	54.1	54.0	54.5	55.7	55.1	54.4	53.0	53.0	56.8	53.0	54.5	―
カルシウム硬度	mg/L	43.6	42.9	43.0	43.9	43.9	43.6	44.9	44.7	47.1	45.7	46.5	44.8	47.1	42.9	44.6	―
ランゲリア指数		-1.78	-1.87	-1.75	-1.58	-1.64	-1.66	-1.66	-1.45	-1.52	-1.46	-1.58	-1.51	-1.45	-1.87	-1.62	―
従属栄養細菌	個/mL		2			6			1			4		6	1	3	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	273	298	265	273	272	271	264	264	278	261	258	255	298	255	269	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.0	18.8	20.9	24.5	24.0	23.6	22.5	20.7	16.5	13.7	13.8	14.5	24.5	13.7	19.3	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.4	3.3	3.3	2.6	3.5	3.5	2.8	3.6	3.3	3.6	3.2	3.2	3.6	2.6	3.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			<0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.8						17.2				17.2	16.8	17.0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	23	22	22	18	23	23	18	23	23	24	22	21	24	18	22	200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	74.6	71.9	72.4	65.9	76.4	76.0	70.3	76.4	76.2	77.8	74.5	74.7	77.8	65.9	73.9	300
蒸発残留物	mg/L	182	179	187	150	149	202	179	209	128	160	170	121	209	121	168	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	6.7	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	18.5	20.5	53.8	14.3	20.5	17.6	18.3	12.3	12.8	11.4	14.3	14.9	53.8	11.4	19.1	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			<0.1						0.2				0.2	<0.1	0.1	ー
総アルカリ度	mg/L	52.1	52.1	54.8	49.5	53.7	53.6	50.8	54.2	54.7	54.0	50.1	51.1	54.8	49.5	52.6	ー
カルシウム硬度	mg/L	43.3	41.9	41.9	39.7	43.9	43.6	41.7	44.3	44.8	44.9	43.4	43.4	44.9	39.7	43.1	ー
ランゲリア指数		-1.79	-1.89	-1.74	-1.64	-1.57	-1.70	-1.65	-1.43	-1.46	-1.52	-1.66	-1.63	-1.43	-1.89	-1.64	ー
従属栄養細菌	個/mL		3			2			0			1		3	0	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	259	256	255	220	260	265	228	266	256	259	245	246	266	220	251	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.1	18.0	18.3	19.8	19.5	19.4	18.0	17.3	17.3	16.9	16.7	17.0	19.8	16.7	18.0	－
一般細菌	個/mL	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.5	2.6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						13.0						13.4	13.4	13.0	13.2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	26.5	28.9	29.2	29.0	30.3	30.0	30.1	30.3	31.1	31.2	31.0	29.7	31.2	26.5	29.8	300
蒸発残留物	mg/L	117	172	117	131	118	126	113	121	128	90	76	113	172	76	119	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	－
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	－
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	－
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	－
遊離炭酸	mg/L	14.0	20.9	13.3	13.4	12.9	15.1	12.8	13.1	12.8	14.1	16.2	15.0	20.9	12.8	14.5	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.2						0.3	0.3	0.2	0.3	－
総アルカリ度	mg/L	32.1	34.1	35.0	34.0	35.0	35.8	34.3	34.1	35.3	36.0	33.1	33.0	36.0	32.1	34.3	－
カルシウム硬度	mg/L	15.6	17.0	16.9	16.7	17.7	17.4	17.0	17.2	17.9	17.8	17.8	16.8	17.9	15.6	17.2	－
ランゲリア指数		-2.52	-2.38	-2.34	-2.34	-2.30	-2.31	-2.25	-2.36	-2.33	-2.22	-2.35	-2.29	-2.22	-2.52	-2.33	－
従属栄養細菌	個/mL		0			3			5			0		5	0	2	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	－
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	－
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	－
侵食性遊離炭酸	mg/L													－	－	－	－
電気伝導率	mg/L	129	134	134	134	134	134	135	137	136	135	135	136	137	129	134	－

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.9	21.5	22.6	24.2	28.0	25.0	22.0	17.5	13.7	12.6	11.8	12.6	28.0	11.8	19.0	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.0	3.0	2.7	2.7	2.9	2.5	3.7	3.1	2.3	2.7	3.1	2.8	3.7	2.3	2.9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			0.002			0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			0.002			0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						13.0						13.8	13.8	13.0	13.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	11	10	10	10	11	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	26.5	30.6	29.3	29.7	30.9	29.0	33.8	31.5	27.1	31.3	31.8	33.1	33.8	26.5	30.4	300
蒸発残留物	mg/L	115	99	123	101	58	130	114	124	142	70	126	128	142	58	111	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	12.8	20.9	12.2	13.8	12.5	17.9	13.0	13.1	9.5	12.6	16.4	15.2	20.9	9.5	14.2	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.2						0.5	0.5	0.2	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	31.0	34.1	34.8	34.4	34.7	36.0	33.7	34.0	29.8	36.0	33.0	33.2	36.0	29.8	33.7	ー
カルシウム硬度	mg/L	15.9	18.2	17.1	17.1	18.2	16.9	20.1	18.2	17.1	17.9	18.6	19.5	20.1	15.9	17.9	ー
ランゲリア指数		-2.44	-2.37	-2.18	-2.25	-2.04	-2.24	-2.13	-2.34	-2.29	-2.27	-2.43	-2.29	-2.04	-2.44	-2.27	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			3			4			1		4	0	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	134	144	135	141	146	140	148	145	124	141	146	148	148	124	141	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.0	18.0	19.8	20.2	21.2	21.0	20.0	18.6	16.1	15.5	15.5	15.5	21.2	15.5	18.1	－
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.15	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.11	0.08	<0.05	0.15	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.09			0.07			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.004			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.005	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.002			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						11.3						12.0	12.0	11.3	11.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	12	10	11	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10	12	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	32.3	32.4	32.0	33.1	34.5	34.2	34.3	31.5	33.7	35.9	35.3	35.3	35.9	31.5	33.7	300
蒸発残留物	mg/L	94	41	93	94	78	113	75	96	85	84	102	103	113	41	88	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	－
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	－
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	－
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	－
遊離炭酸	mg/L	7.5	8.6	7.7	6.6	12.1	9.4	7.9	5.8	9.2	9.4	9.0	9.4	12.1	5.8	8.6	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.2	0.3	0.2	0.3	－
総アルカリ度	mg/L	32.3	36.0	36.4	36.2	35.9	36.2	36.2	33.7	36.3	36.8	34.0	36.2	36.8	32.3	35.5	－
カルシウム硬度	mg/L	16.4	15.9	15.4	16.0	17.0	16.4	16.1	15.7	16.9	17.4	17.5	16.7	17.5	15.4	16.5	－
ランゲリア指数		-2.11	-2.02	-1.93	-1.91	-1.87	-1.90	-1.90	-1.98	-1.95	-1.94	-1.98	-1.87	-1.87	-2.11	-1.95	－
従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0		0	0	0	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	－
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	－
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	－
侵食性遊離炭酸	mg/L													－	－	－	－
電気伝導率	mg/L	144	129	134	130	129	145	131	122	127	135	122	133	145	122	132	－

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.4	21.6	23.9	26.2	29.0	29.5	25.0	20.4	16.4	13.4	12.9	13.8	29.5	12.9	20.8	―
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.07	0.08	<0.05	0.06	0.06	0.11	<0.05	0.05	0.11	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.09			0.07			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.002			0.004			0.004			0.003	0.004	0.002	0.003	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.002			0.006			0.006			0.006	0.006	0.002	0.005	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			0.003			0.002		0.003	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	<0.001	0.002	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						11.6						11.7	11.7	11.6	11.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	12	12	13	14	13	12	11	11	12	12	12	12	14	11	12	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	32.5	36.1	37.2	38.2	38.1	35.5	33.0	33.2	33.5	35.9	35.6	34.7	38.2	32.5	35.3	300
蒸発残留物	mg/L	93	161	110	112	101	110	56	144	86	83	100	98	161	56	105	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	6.7	9.2	8.9	7.1	9.4	8.5	6.9	5.3	9.3	8.4	8.9	9.0	9.4	5.3	8.1	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.2	0.3	0.2	0.3	―
総アルカリ度	mg/L	32.9	39.0	41.0	40.1	39.8	38.2	34.9	34.4	36.0	37.4	37.0	36.6	41.0	32.9	37.3	―
カルシウム硬度	mg/L	16.8	17.3	17.3	17.8	18.3	17.0	16.0	16.2	16.4	17.5	17.5	16.8	18.3	16.0	17.1	―
ランゲリア指数		-1.97	-1.85	-1.78	-1.74	-1.58	-1.63	-1.74	-1.85	-1.96	-1.96	-1.98	-1.98	-1.58	-1.98	-1.84	―
従属栄養細菌	個/mL		4			5			2			1		5	1	3	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	132	141	148	148	145	138	128	128	127	135	132	134	148	127	136	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.0	18.1	18.0	19.2	19.2	19.0	18.2	17.7	16.6	17.5	17.5	18.2	19.2	16.6	18.1	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.03	0.05	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						19.5						20.4	20.4	19.5	20.0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.05
塩化物イオン	mg/L	75	71	71	72	73	72	72	70	72	71	72	74	75	70	72	200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	109.6	113.4	114.0	113.2	115.8	115.9	117.2	114.6	115.8	116.4	116.6	122.1	122.1	109.6	115.4	300
蒸発残留物	mg/L	302	325	337	326	297	383	306	336	260	250	299	212	383	212	303	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						0.001						0.001	0.001	0.001	0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	―
遊離炭酸	mg/L	15.8	23.4	16.3	17.0	13.8	22.7	16.4	16.4	16.7	16.6	19.3	18.4	23.4	13.8	17.7	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.5	0.5	0.3	0.4	―
総アルカリ度	mg/L	37.9	38.8	40.9	39.2	40.0	39.2	39.1	39.8	41.0	40.0	38.6	38.0	41.0	37.9	39.4	―
カルシウム硬度	mg/L	60.7	63.8	63.4	63.7	64.9	64.7	64.8	64.5	64.0	65.0	65.2	67.8	67.8	60.7	64.4	―
ランゲリア指数		-1.91	-1.89	-1.77	-1.77	-1.74	-1.88	-1.77	-1.78	-1.87	-1.76	-1.88	-1.74	-1.74	-1.91	-1.81	―
従属栄養細菌	個/mL		0			2			3			1		3	0	2	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	368	373	378	375	380	378	374	372	372	372	374	386	386	368	375	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	18.0	21.3	20.0	27.5	23.5	24.0	21.8	19.0	14.1	12.5	12.8	14.0	27.5	12.5	19.0	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.5	2.5	2.5	2.2	2.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.02	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04	0.3
銅及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.03			0.02	0.03	0.02	0.03	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						19.3						20.0	20.0	19.3	19.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.005	0.05
塩化物イオン	mg/L	75	71	71	72	73	72	72	70	71	63	72	72	75	63	71	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	110.1	112.2	114.0	112.0	115.7	114.8	116.8	114.3	116.9	99.4	116.3	116.5	116.9	99.4	113.3	300
蒸発残留物	mg/L	304	355	309	320	235	370	304	328	277	182	302	72	370	72	280	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						0.001						0.001	0.001	0.001	0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	15.0	23.6	17.7	17.7	18.2	23.8	17.1	16.5	17.0	15.7	19.3	19.6	23.8	15.0	18.4	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.3	0.3	0.3	0.3	ー
総アルカリ度	mg/L	38.3	39.6	40.0	38.8	39.2	39.1	39.4	39.1	40.7	36.8	38.5	38.5	40.7	36.8	39.0	ー
カルシウム硬度	mg/L	60.8	63.1	63.2	62.9	64.8	63.8	64.9	64.5	65.6	56.2	65.3	64.6	65.6	56.2	63.3	ー
ランゲリア指数		-1.91	-1.84	-1.75	-1.75	-1.77	-1.70	-1.71	-1.77	-1.90	-2.01	-1.95	-1.76	-1.70	-2.01	-1.82	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			2		2	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	357	372	370	373	378	374	371	355	369	318	374	369	378	318	365	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.15	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.1	18.0	18.7	18.9	18.9	18.5	18.5	17.7	17.4	16.9	17.9	17.1	18.9	16.9	18.0	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.08	<0.05	0.06	0.07	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.17			0.26			0.25			0.12	0.26	0.12	0.20	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.4						17.2				17.2	16.4	16.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	25	25	26	24	25	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	92.8	88.9	95.1	94.3	96.6	94.1	98.5	95.6	98.2	97.4	95.9	99.0	99.0	88.9	95.5	300
蒸発残留物	mg/L	191	194	151	174	193	204	203	199	182	159	155	170	204	151	181	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	13.1	13.1	14.2	13.5	19.1	16.3	18.7	16.5	15.1	14.1	19.2	16.7	19.2	13.1	15.8	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.5				0.5	0.2	0.4	―
総アルカリ度	mg/L	74.3	75.7	77.1	75.2	75.7	76.6	77.7	77.2	77.2	76.2	76.1	76.6	77.7	74.3	76.3	―
カルシウム硬度	mg/L	45.4	43.4	45.8	45.9	46.8	46.0	47.4	46.2	47.8	47.3	46.7	47.5	47.8	43.4	46.4	―
ランゲリア指数		-1.33	-1.33	-1.27	-1.29	-1.28	-1.30	-0.95	-1.20	-1.28	-1.39	-1.18	-1.19	-0.95	-1.39	-1.25	―
従属栄養細菌	個/mL		0			6			3			1		6	0	3	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	283	281	281	283	284	282	285	284	279	283	279	283	285	279	282	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.15	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	15.6	18.0	19.3	20.0	21.0	21.6	24.5	18.4	16.1	8.9	16.7	16.1	24.5	8.9	18.0	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.05	0.08	<0.05	0.07	0.07	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.16			0.26			0.25			0.12	0.26	0.12	0.20	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			16.4						17.3				17.3	16.4	16.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	25	25	26	24	25	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	93.5	89.4	95.3	92.9	97.1	95.2	98.6	96.0	98.0	97.7	95.3	98.2	98.6	89.4	95.6	300
蒸発残留物	mg/L	195	198	168	198	196	208	199	196	192	170	148	176	208	148	187	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	12.2	13.6	14.3	14.7	18.8	15.9	18.2	15.0	15.2	14.3	17.2	17.1	18.8	12.2	15.5	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.1						0.6				0.6	0.1	0.4	―
総アルカリ度	mg/L	74.5	75.5	77.3	75.1	75.6	75.2	77.3	76.9	76.1	76.0	76.4	76.0	77.3	74.5	76.0	―
カルシウム硬度	mg/L	45.5	43.8	45.8	45.2	46.8	46.5	47.6	46.5	47.8	47.1	47.0	47.4	47.8	43.8	46.4	―
ランゲリア指数		-1.35	-1.33	-1.27	-1.29	-1.25	-1.25	-1.18	-1.19	-1.21	-1.52	-1.20	-1.21	-1.18	-1.52	-1.27	―
従属栄養細菌	個/mL		0			8			0			1		8	0	2	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	283	283	284	283	284	285	286	286	284	286	285	279	286	279	284	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.4	17.5	24.5	18.1	18.3	18.6	17.7	17.0	16.6	13.6	15.8	16.0	24.5	13.6	17.5	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.8	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.8	4.4	4.5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.10			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						19.4						20.1	20.1	19.4	19.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	23	21	21	22	21	21	22	21	21	21	21	21	23	21	21	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	65.0	65.1	65.6	65.9	66.3	66.4	68.4	67.5	67.6	68.2	66.7	68.3	68.4	65.0	66.8	300
蒸発残留物	mg/L	185	189	183	182	187	206	152	190	169	158	185	171	206	152	180	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	7.0	10.6	8.8	7.9	7.6	11.6	8.3	6.6	6.9	7.3	10.1	10.3	11.6	6.6	8.6	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.4						0.6	0.6	0.4	0.5	ー
総アルカリ度	mg/L	41.0	41.8	42.3	41.0	41.2	41.8	42.0	42.2	42.4	42.0	40.2	40.8	42.4	40.2	41.6	ー
カルシウム硬度	mg/L	38.6	39.0	38.8	39.0	39.3	39.4	40.0	39.9	40.4	40.4	39.4	40.4	40.4	38.6	39.6	ー
ランゲリア指数		-1.67	-1.64	-1.43	-1.64	-1.53	-1.62	-1.51	-1.53	-1.53	-1.47	-1.48	-1.45	-1.43	-1.67	-1.54	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			3			0		3	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	251	246	257	252	252	251	252	250	250	251	248	251	257	246	251	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.2	19.3	21.2	21.2	23.4	23.4	20.6	17.3	15.6	15.5	13.4	13.5	23.4	13.4	18.4	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.8	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.4	4.5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						19.4						20.1	20.1	19.4	19.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	23	21	21	22	22	21	22	21	22	21	22	22	23	21	22	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	64.9	65.0	65.4	65.9	66.2	66.5	68.3	67.1	68.1	67.2	67.2	67.1	68.3	64.9	66.6	300
蒸発残留物	mg/L	186	272	185	181	162	208	154	194	172	154	196	158	272	154	185	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
ｐＨ値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	7.0	10.4	8.0	7.0	7.7	11.0	7.0	5.8	7.2	6.2	8.8	10.0	11.0	5.8	8.0	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.4	0.4	0.3	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	41.2	41.3	42.0	40.0	41.3	41.5	41.0	41.3	41.8	41.4	39.7	41.0	42.0	39.7	41.1	ー
カルシウム硬度	mg/L	38.5	38.7	38.8	38.9	39.1	39.5	40.2	39.8	40.6	39.9	39.8	39.5	40.6	38.5	39.4	ー
ランゲリア指数		-1.57	-1.55	-1.48	-1.50	-1.45	-1.46	-0.98	-1.44	-1.55	-1.45	-1.52	-1.49	-0.98	-1.57	-1.45	ー
従属栄養細菌	個/mL		15			15			11			7		15	7	12	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	252	252	255	249	254	254	252	253	244	253	253	254	255	244	252	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.0	17.8	18.6	20.2	21.5	21.8	20.2	19.4	15.5	13.8	14.1	14.6	21.8	13.8	17.9	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.08			0.08			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.003			0.004	0.004	0.002	0.003	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			25.6						26.2				26.2	25.6	25.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	29	27	28	28	28	28	28	27	28	27	28	28	29	27	28	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	107.2	104.5	108.8	109.6	113.8	111.3	115.7	112.8	114.5	115.1	115.8	114.9	115.8	104.5	112.0	300
蒸発残留物	mg/L	220	223	266	226	228	242	240	253	219	200	210	199	266	199	227	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	3
ｐＨ値		6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.9	6.4	6.6	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						0.005				0.005	<0.001	0.003	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	52.0	55.9	49.4	53.9	63.0	48.8	48.0	51.6	46.6	40.9	48.0	45.8	63.0	40.9	50.3	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.3						0.6				0.6	0.3	0.5	ー
総アルカリ度	mg/L	95.3	96.0	96.3	96.4	97.0	95.0	95.3	96.0	95.1	95.6	94.8	93.5	97.0	93.5	95.5	ー
カルシウム硬度	mg/L	48.9	48.5	49.5	50.3	52.0	51.6	53.0	51.9	52.9	52.7	52.8	52.3	53.0	48.5	51.4	ー
ランゲリア指数		-1.70	-1.69	-1.88	-1.64	-1.60	-1.61	-1.05	-1.65	-1.69	-1.61	-1.71	-1.71	-1.05	-1.88	-1.63	ー
従属栄養細菌	個/mL		46			15			12			15		46	12	22	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	352	357	356	356	355	360	363	358	360	352	354	356	363	352	357	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.5	18.3	18.1	19.4	20.6	21.1	20.3	18.5	15.8	15.0	11.7	13.5	21.1	11.7	17.4	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.08			0.08			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.001			0.003			0.003			0.004	0.004	0.001	0.003	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			25.6						26.5				26.5	25.6	26.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	29	27	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	29	27	28	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	107.5	104.4	108.9	110.0	114.0	111.8	117.7	112.8	116.5	116.4	113.9	115.1	117.7	104.4	112.4	300
蒸発残留物	mg/L	223	221	238	208	231	240	248	244	218	198	206	184	248	184	222	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	3
ｐＨ値		6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.5	6.8	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.4	6.6	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	52.1	56.3	49.4	58.0	69.2	52.8	44.0	52.8	44.9	40.8	51.0	47.0	69.2	40.8	51.5	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.4						0.4				0.4	0.4	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	94.5	96.8	97.0	95.4	98.7	94.8	95.4	96.5	96.0	96.0	94.0	92.2	98.7	92.2	95.6	ー
カルシウム硬度	mg/L	49.2	48.2	49.8	50.7	52.3	51.6	53.8	52.0	54.3	54.0	52.0	52.5	54.3	48.2	51.7	ー
ランゲリア指数		-1.71	-1.68	-1.87	-1.65	-1.61	-1.72	-1.42	-1.65	-1.67	-1.48	-1.66	-1.73	-1.42	-1.87	-1.65	ー
従属栄養細菌	個/mL		5			3			4			0		5	0	3	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	357	359	360	360	357	362	361	363	360	361	359	359	363	357	360	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	15.6	17.3	19.0	22.3	25.0	24.3	23.6	19.1	15.1	13.2	12.7	12.9	25.0	12.7	18.3	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	0.9	1.3	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.4	0.8	1.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.07			0.08			<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.003			0.006			0.003			0.004	0.006	0.003	0.004	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.006			0.011			0.006			0.009	0.011	0.006	0.008	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.002			0.003			0.002			0.003	0.003	0.002	0.003	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.9						7.9				7.9	6.9	7.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	11	10	9	10	12	8	8	8	9	13	10	9	13	8	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	49.5	44.6	47.8	52.1	57.0	50.3	53.0	54.0	57.1	60.9	53.6	53.3	60.9	44.6	52.8	300
蒸発残留物	mg/L	100	97	84	93	94	106	100	147	92	72	65	107	147	65	96	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	3
ｐＨ値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	3.9	4.7	5.3	4.8	5.8	4.8	6.0	5.7	4.0	5.1	7.4	6.0	7.4	3.9	5.3	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.4						0.5				0.5	0.4	0.5	ー
総アルカリ度	mg/L	38.2	36.0	39.0	41.0	44.9	42.2	43.4	44.8	44.2	42.8	40.9	39.9	44.9	36.0	41.4	ー
カルシウム硬度	mg/L	33.2	29.9	31.5	34.3	37.8	33.7	35.1	35.8	38.1	40.4	35.8	35.2	40.4	29.9	35.1	ー
ランゲリア指数		-1.44	-1.59	-1.50	-1.30	-1.17	-1.27	-1.24	-1.31	-1.43	-1.43	-1.71	-1.44	-1.17	-1.71	-1.40	ー
従属栄養細菌	個/mL		2			2			3			1		3	1	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	155	144	144	154	186	150	153	158	160	171	157	149	186	144	157	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.1	20.2	22.4	24.8	27.8	27.0	23.2	20.0	15.8	13.3	12.8	13.5	27.8	12.8	19.7	ー
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.7	1.1	1.3	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.4	0.7	1.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.005			0.006			0.003			0.004	0.006	0.003	0.005	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.010			0.013			0.007			0.009	0.013	0.007	0.010	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.001			0.002	0.003	0.001	0.002	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						7.1						7.5	7.5	7.1	7.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	11	9	9	10	11	8	8	8	9	11	10	9	11	8	9	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	46.6	44.0	48.9	53.1	53.8	51.3	49.5	49.5	53.3	58.7	56.3	52.8	58.7	44.0	51.5	300
蒸発残留物	mg/L	92	76	96	98	101	114	66	122	92	90	98	100	122	66	95	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	3
ｐＨ値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.2	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	4.2	5.7	5.8	4.1	8.5	6.9	5.4	5.6	5.7	7.7	9.1	8.6	9.1	4.1	6.5	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.3						0.4	0.4	0.3	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	38.0	37.0	40.0	42.8	42.4	43.1	41.2	41.0	43.2	44.1	42.1	40.7	44.1	37.0	41.3	ー
カルシウム硬度	mg/L	31.2	29.4	32.2	34.8	35.4	34.1	32.2	32.5	35.4	38.9	37.5	35.0	38.9	29.4	34.1	ー
ランゲリア指数		-1.46	-1.53	-1.33	-1.14	-1.09	-1.22	-1.29	-1.37	-1.46	-1.54	-1.59	-1.33	-1.09	-1.59	-1.36	ー
従属栄養細菌	個/mL		6			9			5			1		9	1	5	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	150	138	150	153	164	153	147	147	148	168	163	153	168	138	153	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.5	18.4	21.2	25.0	29.0	28.0	25.0	20.5	16.0	12.2	11.0	10.7	29.0	10.7	19.5	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.3	0.8	1.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.07			0.08			<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.004			0.007			0.003			0.004	0.007	0.003	0.005	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.008			0.014			0.006			0.009	0.014	0.006	0.009	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.001			0.002	0.003	0.001	0.002	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.002			0.004			0.002			0.003	0.004	0.002	0.003	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.5						7.7				7.7	6.5	7.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	11	10	8	10	12	8	8	8	9	14	10	9	14	8	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	46.5	44.3	45.9	50.3	55.0	49.7	53.2	54.0	55.5	61.6	56.2	52.4	61.6	44.3	52.1	300
蒸発残留物	mg/L	97	90	114	145	111	110	101	141	100	82	74	96	145	74	105	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	3
ｐＨ値		7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.4	7.5	7.1	7.3	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	3.8	4.7	4.2	5.5	7.0	4.8	4.5	6.0	5.6	5.5	10.9	4.7	10.9	3.8	5.6	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.3				0.3	0.2	0.3	ー
総アルカリ度	mg/L	39.5	37.8	39.2	40.0	43.1	40.3	42.0	44.0	44.2	43.1	41.9	39.5	44.2	37.8	41.2	ー
カルシウム硬度	mg/L	31.0	29.5	30.2	33.0	36.2	33.0	35.2	35.7	37.2	40.8	37.9	34.8	40.8	29.5	34.5	ー
ランゲリア指数		-1.34	-1.55	-1.60	-1.40	-1.16	-1.34	-1.24	-1.39	-1.43	-1.34	-1.70	-1.48	-1.16	-1.70	-1.42	ー
従属栄養細菌	個/mL		25			0			3			2		25	0	8	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	154	143	143	150	164	152	154	156	158	171	162	150	171	143	155	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.5	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.6	19.5	22.0	24.5	28.8	28.4	27.3	21.5	16.1	13.7	12.0	12.5	28.8	12.0	20.2	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.8	1.0	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.4	0.8	1.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.09			0.12			0.07			<0.06	0.12	<0.06	0.07	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.006			0.011			0.004			0.005	0.011	0.004	0.007	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.012			0.023			0.010			0.011	0.023	0.010	0.014	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003			0.005			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.003			0.005			0.004			0.004	0.005	0.003	0.004	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.0						7.9				7.9	7.0	7.5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	12	10	9	11	13	8	8	8	9	10	10	9	13	8	10	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	50.7	44.2	47.9	54.0	56.8	49.5	53.0	54.4	57.0	57.7	55.8	51.9	57.7	44.2	52.7	300
蒸発残留物	mg/L	99	93	82	92	97	106	116	146	98	80	60	96	146	60	97	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	3
ｐＨ値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.6	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	―
遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	3.1	3.3	3.0	2.7	3.4	3.3	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	2.6	3.4	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.4						0.8				0.8	0.4	0.6	―
総アルカリ度	mg/L	38.1	36.2	38.9	41.1	42.3	41.5	43.0	44.2	44.1	42.8	43.0	39.3	44.2	36.2	41.2	―
カルシウム硬度	mg/L	34.4	29.8	31.8	35.8	38.1	33.5	35.5	36.5	38.0	38.5	37.3	34.6	38.5	29.8	35.3	―
ランゲリア指数		-1.21	-1.25	-1.15	-1.04	-0.84	-0.92	-0.90	-0.97	-1.21	-1.25	-1.38	-1.36	-0.84	-1.38	-1.12	―
従属栄養細菌	個/mL		3			3			1			0		3	0	2	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	156	143	146	162	172	151	154	161	162	163	162	150	172	143	157	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	14.3	21.8	22.6	23.8	25.2	25.0	18.9	16.1	11.8	10.2	13.9	9.8	25.2	9.8	17.8	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.08			<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.007			0.012			0.006			<0.001	0.012	<0.001	0.006	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005			0.005			0.003		0.005	0.003	0.004	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.011			0.019			0.008			0.004	0.019	0.004	0.011	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.006			0.007			0.003		0.007	0.003	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003			0.005			0.002			0.003	0.005	0.002	0.003	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.4						5.4	5.4	5.4	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	4	4	4	4	6	7	7	7	7	6	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	20.1	17.2	20.2	25.0	28.4	26.4	24.7	21.3	24.2	26.0	24.9	23.4	28.4	17.2	23.5	300
蒸発残留物	mg/L	50	35	55	56	63	74	19	67	46	39	114	48	114	19	56	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	3
ｐＨ値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	―
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	―
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	2.2	2.3	3.3	2.8	5.3	2.6	2.4	2.9	4.5	3.3	4.7	4.0	5.3	2.2	3.4	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						1.1						0.6	1.1	0.6	0.9	―
総アルカリ度	mg/L	17.0	16.5	20.3	22.3	26.0	23.3	23.0	20.4	22.9	24.8	21.4	19.6	26.0	16.5	21.5	―
カルシウム硬度	mg/L	13.8	11.9	14.1	17.7	20.5	18.0	17.0	14.2	16.9	18.3	17.4	16.2	20.5	11.9	16.3	―
ランゲリア指数		-2.17	-2.12	-1.86	-1.71	-1.46	-1.67	-1.75	-2.06	-1.99	-1.84	-2.01	-2.10	-1.46	-2.17	-1.90	―
従属栄養細菌	個/mL		0			1			3			0		3	0	1	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	78	71	79	94	100	94	88	88	89	90	89	84	100	71	87	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.17	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.15	R6.2.7	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.2	19.5	19.7	24.6	28.8	29.6	26.9	22.1	16.1	9.0	10.2	12.3	29.6	9.0	19.6	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.003			0.011			0.004			0.005	0.011	0.003	0.006	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004			<0.002			0.002		0.004	<0.002	0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.004			0.019			0.007			0.009	0.019	0.004	0.010	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.006			0.003			0.003	0.006	0.001	0.003	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8						5.9				5.9	4.8	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	6	6	6	7	4	4	4	6	7	7	7	6	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	21.0	19.3	19.2	22.2	25.6	24.6	27.5	26.2	25.8	26.3	26.3	22.0	27.5	19.2	23.8	300
蒸発残留物	mg/L	50	48	55	50	69	65	69	76	28	42	55	50	76	28	55	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	3
ｐＨ値		7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	2.0	2.0	7.8	2.4	2.9	2.5	2.8	2.5	2.5	3.3	3.0	3.3	7.8	2.0	3.1	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			<0.1						0.3				0.3	<0.1	0.2	ー
総アルカリ度	mg/L	18.2	17.2	17.3	19.0	24.0	21.8	25.0	25.2	25.4	24.9	22.9	19.2	25.4	17.2	21.7	ー
カルシウム硬度	mg/L	14.4	13.4	13.0	15.0	18.7	17.3	19.4	18.6	18.4	18.5	18.8	15.0	19.4	13.0	16.7	ー
ランゲリア指数		-2.19	-2.10	-2.21	-1.83	-1.58	-1.64	-1.58	-1.57	-1.83	-2.05	-1.97	-2.21	-1.57	-2.21	-1.90	ー
従属栄養細菌	個/mL		1			0			0			0		1	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	82	76	78	81	96	92	97	94	92	90	95	80	97	76	88	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.7	19.4	22.4	24.2	30.6	26.2	24.3	19.2	15.4	12.3	10.4	11.9	30.6	10.4	19.4	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	0.9	1.0	0.5	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.2	0.5	0.9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.006			0.010			0.006			0.004	0.010	0.004	0.007	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.003			0.007			0.003			0.002	0.007	0.002	0.004	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.015			0.030			0.014			0.010	0.030	0.010	0.017	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			0.002			0.007			0.002			0.001	0.007	0.001	0.003	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						9.8						6.7	9.8	6.7	8.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	27	22	12	26	8	29	20	22	19	16	15	10	29	8	19	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	64.0	55.6	46.8	71.2	35.7	72.5	56.6	63.7	54.7	51.1	49.4	34.9	72.5	34.9	54.7	300
蒸発残留物	mg/L	145	78	100	157	66	178	78	144	95	64	105	74	178	64	107	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	3
ｐＨ値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.0	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	4.7	7.8	11.5	9.9	9.5	8.6	7.7	7.7	13.8	8.2	8.7	6.7	13.8	4.7	8.7	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						1.1						0.7	1.1	0.7	0.9	ー
総アルカリ度	mg/L	36.9	34.3	35.8	41.9	38.8	42.3	39.0	43.1	39.3	37.9	34.6	29.0	43.1	29.0	37.7	ー
カルシウム硬度	mg/L	46.1	40.3	33.4	51.3	25.7	52.0	40.1	45.5	39.4	36.6	35.1	24.4	52.0	24.4	39.2	ー
ランゲリア指数		-1.62	-1.64	-1.57	-1.31	-1.31	-1.38	-1.31	-1.62	-1.56	-1.64	-1.74	-1.84	-1.31	-1.84	-1.54	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			2			0		2	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	203	177	152	218	123	218	172	182	168	154	151	110	218	110	169	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	14.1	18.1	22.6	24.2	25.4	25.4	22.2	18.4	13.7	10.5	8.9	10.5	25.4	8.9	17.8	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.07			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.013			0.017			0.009			0.004	0.017	0.004	0.011	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.003			0.003			0.004		0.004	0.002	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.017			0.021			0.012			0.009	0.021	0.009	0.015	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.007			0.007			0.005		0.007	0.005	0.006	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004			0.003			0.004	0.004	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						4.6						5.7	5.7	4.6	5.2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	5	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	17.9	17.0	15.7	15.8	18.2	15.6	16.0	16.3	18.2	18.8	19.3	20.0	20.0	15.6	17.4	300
蒸発残留物	mg/L	45	71	32	48	44	54	48	63	42	29	49	50	71	29	48	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001							0.000002	<0.000001	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	3
ｐＨ値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	2.1	2.4	3.0	2.4	5.0	1.9	2.5	2.5	3.2	2.5	4.0	2.9	5.0	1.9	2.9	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.7						1.2	1.2	0.7	1.0	ー
総アルカリ度	mg/L	17.2	16.4	16.1	16.0	17.1	16.1	16.0	16.0	16.8	16.1	16.2	15.6	17.2	15.6	16.3	ー
カルシウム硬度	mg/L	13.4	12.5	11.4	11.6	14.1	11.3	11.6	11.8	13.4	13.9	14.4	14.9	14.9	11.3	12.9	ー
ランゲリア指数		-2.18	-2.18	-2.14	-2.02	-1.89	-2.02	-2.05	-2.21	-2.19	-2.23	-2.35	-2.23	-1.89	-2.35	-2.14	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0		0	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	73	71	68	65	71	67	67	68	72	73	74	78	78	65	70	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	16.3	19.5	21.6	25.3	28.4	26.0	20.3	18.1	11.8	9.1	9.5	9.5	28.4	9.1	18.0	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.11			0.07			<0.06	0.11	<0.06	0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.009			0.020			0.015			0.006	0.020	0.006	0.013	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004			0.005			0.004		0.005	0.003	0.004	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.014			0.027			0.019			0.010	0.027	0.010	0.018	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009			0.010			0.006		0.010	0.006	0.008	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.4						5.4	5.4	5.4	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	5	4	4	5	6	7	8	8	8	6	8	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	20.3	18.4	17.8	24.1	24.5	23.7	21.8	21.9	21.3	23.3	22.5	21.7	24.5	17.8	21.8	300
蒸発残留物	mg/L	47	43	41	64	64	67	44	68	54	41	51	55	68	41	53	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	0.9	0.5	0.6	3
ｐＨ値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.006						<0.002		0.006	<0.002	0.003	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	2.2	1.9	2.1	2.3	4.4	2.8	4.2	2.6	3.0	4.6	4.3	3.9	4.6	1.9	3.2	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.8						0.7	0.8	0.7	0.8	ー
総アルカリ度	mg/L	19.0	18.1	18.0	22.1	22.6	23.0	21.5	22.0	20.4	21.3	19.1	19.0	23.0	18.0	20.5	ー
カルシウム硬度	mg/L	14.0	12.7	12.4	17.0	18.0	16.1	14.8	14.9	15.3	16.7	16.4	15.1	18.0	12.4	15.3	ー
ランゲリア指数		-2.08	-2.00	-2.08	-1.71	-1.53	-1.71	-1.74	-1.98	-2.09	-2.06	-2.12	-2.06	-1.53	-2.12	-1.93	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			6			0		6	0	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	83	71	88	84	94	82	80	85	95	81	78	77	95	71	83	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.3	20.7	22.9	26.8	29.5	28.7	23.7	21.0	14.7	11.7	12.0	12.2	29.5	11.7	20.1	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.10			0.07			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.009			0.022			0.016			0.006	0.022	0.006	0.013	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	<0.002	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.013			0.029			0.020			0.010	0.029	0.010	0.018	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.009			0.012			0.007		0.012	0.006	0.009	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.3						5.5	5.5	5.3	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	5	4	4	5	6	7	8	8	8	6	8	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	20.7	20.2	17.8	24.6	25.0	24.1	21.7	22.0	21.3	23.5	21.8	22.1	25.0	17.8	22.1	300
蒸発残留物	mg/L	50	50	32	66	63	63	44	95	50	49	56	54	95	32	56	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.9	0.6	0.7	0.5	1.0	0.4	0.6	3
ｐＨ値		7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	―
抱水クロラール	mg/L					0.007						0.002		0.007	0.002	0.005	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	―
遊離炭酸	mg/L	2.0	1.8	1.8	2.6	4.8	2.4	3.3	2.6	3.1	3.5	3.9	3.2	4.8	1.8	2.9	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.8						0.5	0.8	0.5	0.7	―
総アルカリ度	mg/L	19.3	18.6	18.0	22.1	23.2	23.0	21.0	21.3	21.0	21.8	19.0	19.0	23.2	18.0	20.6	―
カルシウム硬度	mg/L	14.7	14.5	12.6	17.6	18.5	16.9	15.0	15.6	15.2	17.1	16.0	15.5	18.5	12.6	15.8	―
ランゲリア指数		-1.94	-1.81	-1.94	-1.57	-1.39	-1.54	-1.70	-1.84	-1.93	-1.91	-2.10	-2.01	-1.39	-2.10	-1.81	―
従属栄養細菌	個/mL		0			0			3			0		3	0	0	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	79	77	72	88	96	85	79	84	82	83	80	79	96	72	82	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.1	22.8	23.6	27.2	32.3	28.9	21.2	20.6	14.0	10.3	11.0	11.3	32.3	10.3	20.0	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.10			0.07			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.009			0.021			0.016			0.006	0.021	0.006	0.013	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.014			0.028			0.020			0.010	0.028	0.010	0.018	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009			0.010			0.006		0.010	0.006	0.008	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.4						5.5	5.5	5.4	5.5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	5	4	4	5	6	7	8	8	8	6	8	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	20.6	19.3	17.8	24.5	25.0	24.6	22.0	22.4	21.4	23.6	22.6	22.5	25.0	17.8	22.2	300
蒸発残留物	mg/L	53	26	62	59	66	68	29	78	44	41	59	55	78	26	53	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6	3
ｐＨ値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	―
抱水クロラール	mg/L					0.006						0.002		0.006	0.002	0.004	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	2.0	1.9	2.0	2.3	5.1	2.5	3.1	2.6	3.5	4.7	4.2	3.4	5.1	1.9	3.1	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						1.0						1.0	1.0	1.0	1.0	―
総アルカリ度	mg/L	19.3	17.3	18.0	22.0	23.1	23.1	21.3	21.1	20.8	21.0	19.4	19.4	23.1	17.3	20.5	―
カルシウム硬度	mg/L	14.5	13.2	12.7	17.4	18.6	17.0	15.3	15.6	15.5	17.1	16.5	15.8	18.6	12.7	15.8	―
ランゲリア指数		-1.95	-1.94	-1.95	-1.57	-1.45	-1.54	-1.71	-1.84	-1.93	-2.04	-2.09	-2.00	-1.45	-2.09	-1.83	―
従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0		0	0	0	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	79	74	71	89	93	87	80	71	82	84	81	81	93	71	81	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	13.3	17.5	20.0	22.6	24.5	26.4	21.0	17.7	12.3	9.0	8.5	11.2	26.4	8.5	17.0	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.12			<0.06			<0.06	0.12	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.012			0.014			0.007			0.007	0.014	0.007	0.010	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.005			0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.016			0.018			0.010			0.011	0.018	0.010	0.014	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.005			0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.0						5.7	5.7	5.0	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	4	7	6	6	6	7	5	7	7	7	4	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	15.2	15.6	15.2	15.6	18.6	16.7	17.0	17.1	19.2	18.0	19.1	17.2	19.2	15.2	17.0	300
蒸発残留物	mg/L	41	24	40	39	43	47	34	51	48	30	45	44	51	24	41	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000001	0.000001							0.000002	0.000001	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	3
ｐＨ値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					0.003						<0.002		0.003	<0.002	0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	2.1	2.2	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	1.7	1.8	2.1	2.8	2.6	2.8	1.7	2.2	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.5						1.2	1.2	0.5	0.9	―
総アルカリ度	mg/L	14.0	14.9	16.3	15.2	18.5	17.0	16.1	15.5	17.8	16.5	16.0	15.0	18.5	14.0	16.1	―
カルシウム硬度	mg/L	11.1	11.4	11.1	11.3	14.3	12.1	12.3	12.2	14.3	13.1	14.5	12.5	14.5	11.1	12.5	―
ランゲリア指数		-2.46	-2.24	-2.19	-2.17	-1.86	-2.04	-1.22	-2.21	-2.16	-2.37	-2.26	-2.31	-1.22	-2.46	-2.13	―
従属栄養細菌	個/mL		0			0			3			2		3	0	1	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	67	70	67	64	71	69	70	72	75	73	75	72	75	64	70	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.11	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.19	R6.1.24	R6.2.14	R6.3.18	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	14.5	19.0	21.1	24.8	27.3	27.7	20.5	17.5	13.3	9.7	9.5	11.4	27.7	9.5	18.0	ー
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.12			<0.06			<0.06	0.12	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.012			0.016			0.008			0.008	0.016	0.008	0.011	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.004			0.002			0.004		0.005	0.002	0.004	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.016			0.020			0.011			0.012	0.020	0.011	0.015	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.007			0.006			0.004		0.007	0.004	0.006	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						5.0						5.7	5.7	5.0	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	4	7	6	6	6	7	5	7	7	7	5	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	15.9	16.2	15.3	15.5	17.2	16.2	16.7	17.1	19.1	18.2	19.1	16.9	19.1	15.3	17.0	300
蒸発残留物	mg/L	35	33	41	33	43	53	35	45	38	34	45	34	53	33	39	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000001	0.000001							0.000002	0.000001	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.5	0.7	3
ｐＨ値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	1.8	2.1	1.8	2.0	2.0	2.5	2.6	1.7	1.9	2.1	2.5	2.6	2.6	1.7	2.1	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.8						1.2	1.2	0.8	1.0	ー
総アルカリ度	mg/L	13.7	15.2	16.2	15.3	17.3	17.3	15.9	15.5	17.1	17.0	17.1	14.5	17.3	13.7	16.0	ー
カルシウム硬度	mg/L	11.6	11.8	11.4	11.3	13.1	11.9	12.2	12.3	14.0	13.4	14.4	12.4	14.4	11.3	12.5	ー
ランゲリア指数		-2.43	-2.20	-2.17	-2.13	-1.99	-2.03	-2.05	-2.21	-2.17	-2.34	-2.22	-2.32	-1.99	-2.43	-2.19	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			5			3			1		5	0	2	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	68	70	67	64	68	68	69	70	74	73	74	71	74	64	70	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	14.0	18.4	20.1	23.6	27.8	28.0	26.5	21.5	14.4	9.8	9.6	10.6	28.0	9.6	18.7	―
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.13			<0.06			<0.06	0.13	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			0.016			0.006			0.006	0.016	<0.001	0.007	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.006			0.003			0.004		0.006	0.003	0.004	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.003			0.022			0.009			0.010	0.022	0.003	0.011	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006			0.006			0.005		0.006	0.004	0.005	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.6						5.8				5.8	5.6	5.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	6	7	200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	14.3	15.7	15.6	15.8	14.2	15.8	17.4	17.4	19.2	18.2	17.6	19.0	19.2	14.2	16.7	300
蒸発残留物	mg/L	41	43	61	68	42	51	46	85	41	30	41	52	85	30	50	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.9	0.5	0.6	3
ｐＨ値		7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	―
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	―
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	―
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	―
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	―
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	―
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	―
遊離炭酸	mg/L	1.9	2.1	1.4	2.2	2.3	1.9	1.9	2.3	2.6	2.6	3.3	2.8	3.3	1.4	2.3	―
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	―
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.5				0.5	0.2	0.4	―
総アルカリ度	mg/L	15.2	16.3	16.1	16.1	15.8	16.3	17.2	18.3	15.3	15.3	15.5	15.8	18.3	15.2	16.1	―
カルシウム硬度	mg/L	10.3	11.4	11.0	11.0	10.5	11.5	12.9	12.8	14.5	13.5	13.4	14.2	14.5	10.3	12.3	―
ランゲリア指数		-2.44	-2.20	-2.31	-2.06	-2.01	-2.06	-1.91	-2.08	-2.29	-2.28	-2.29	-2.25	-1.91	-2.44	-2.18	―
従属栄養細菌	個/mL		6			0			1			13		13	0	5	―
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	―
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	―
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	―
侵食性遊離炭酸	mg/L													―	―	―	―
電気伝導率	mg/L	68	68	82	73	61	67	69	69	77	72	68	74	82	61	71	―

採水年月日	年.月.日	R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.10	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.11	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	17.0	18.1	23.2	26.2	28.6	27.8	23.5	20.5	15.1	13.0	11.0	12.7	28.6	11.0	19.7	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.08			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.013			0.021			0.011			0.007	0.021	0.007	0.013	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.017			0.026			0.015			0.013	0.026	0.013	0.018	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.007			0.008			0.005		0.008	0.005	0.007	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.005			0.004			0.005	0.005	0.004	0.005	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						4.7						5.8	5.8	4.7	5.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	6	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	7	4	6	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	17.9	17.4	16.1	16.4	20.6	16.5	16.9	17.0	18.8	18.7	19.5	19.7	20.6	16.1	18.0	300
蒸発残留物	mg/L	46	36	31	47	47	52	30	80	44	28	50	50	80	28	45	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001							0.000002	<0.000001	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	3
ｐＨ値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L						<0.008						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004	ー
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	ー
遊離炭酸	mg/L	1.9	1.8	2.4	2.2	4.8	2.1	2.3	2.3	3.3	3.0	3.6	3.2	4.8	1.8	2.7	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L						0.7						1.1	1.1	0.7	0.9	ー
総アルカリ度	mg/L	17.0	16.9	17.2	16.1	19.0	16.1	16.8	16.9	17.2	17.3	16.4	16.1	19.0	16.1	16.9	ー
カルシウム硬度	mg/L	13.5	12.9	12.0	12.3	16.1	12.3	12.5	12.5	14.0	13.9	14.8	14.6	16.1	12.0	13.5	ー
ランゲリア指数		-2.04	-2.03	-1.98	-1.86	-1.64	-1.84	-1.86	-2.14	-2.14	-2.16	-2.20	-2.09	-1.64	-2.20	-2.00	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			0			2			0		2	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	72	71	69	66	78	73	69	69	80	74	73	83	83	66	73	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	13.2	19.7	19.3	22.1	25.2	27.1	25.4	20.6	13.3	9.6	9.4	10.8	27.1	9.4	18.0	ー
一般細菌	個/mL	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	3	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.13			<0.06			<0.06	0.13	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.009			0.014			0.006			0.006	0.014	0.006	0.009	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			0.003			0.004		0.004	0.003	0.004	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.011			0.020			0.009			0.010	0.020	0.009	0.013	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.007			0.007			0.006		0.007	0.005	0.006	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.005			0.003			0.003	0.005	0.002	0.003	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.5						5.9				5.9	5.5	5.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	7	7	6	6	6	6	7	8	7	8	8	6	7	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	14.5	16.2	15.8	16.1	14.2	15.5	17.5	18.1	19.3	17.8	17.7	18.3	19.3	14.2	16.8	300
蒸発残留物	mg/L	41	43	50	39	44	52	54	84	42	32	100	48	100	32	52	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6	3
ｐＨ値		7.4	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	2.0	1.8	1.5	1.8	2.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	3.2	2.6	3.2	1.5	2.2	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.6				0.6	0.2	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	14.2	18.6	17.2	15.2	15.0	15.3	17.0	17.9	16.3	16.1	15.9	15.2	18.6	14.2	16.2	ー
カルシウム硬度	mg/L	10.5	12.0	11.2	11.2	10.3	11.3	13.0	13.3	14.5	13.0	13.2	13.3	14.5	10.3	12.2	ー
ランゲリア指数		-2.38	-2.11	-2.38	-2.08	-2.08	-2.11	-1.83	-2.09	-2.28	-2.28	-2.32	-2.39	-1.83	-2.39	-2.19	ー
従属栄養細菌	個/mL		14			2			0			2		14	0	5	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	67	69	72	66	64	68	70	71	76	73	74	76	76	64	70	ー

採水年月日	年.月.日	R5.4.12	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.4	最高値	最低値	平均値	基準値
水温	℃	15.5	22.9	21.1	24.6	28.6	29.4	26.0	20.5	12.3	8.0	8.3	9.0	29.4	8.0	18.9	ー
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005						<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.14			<0.06			<0.06	0.14	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.010			0.015			0.006			0.006	0.015	0.006	0.009	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.013			0.020			0.009			0.011	0.020	0.009	0.013	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.007			0.007			0.006		0.007	0.005	0.006	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003			0.005			0.003			0.004	0.005	0.003	0.004	0.03
ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.5						5.8				5.8	5.5	5.7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	7	6	7	7	6	6	6	6	7	8	7	8	8	6	7	200
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	14.4	16.0	15.9	16.2	14.2	15.8	17.3	18.2	18.9	18.2	18.0	18.2	18.9	14.2	16.8	300
蒸発残留物	mg/L	41	41	108	40	42	52	55	94	43	32	88	50	108	32	57	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L			<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	3
ｐＨ値		7.4	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015						<0.0015				<0.0015	<0.0015	<0.0015	ー
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	ー
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0001						<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	ー
トルエン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
フタル酸ジ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/L			<0.008						<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	ー
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001						<0.001		0.001	<0.001	0.001	ー
抱水クロラール	mg/L					0.004						<0.002		0.004	<0.002	0.002	ー
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	ー
遊離炭酸	mg/L	2.2	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	2.1	2.4	2.5	2.1	3.3	2.6	3.3	1.8	2.2	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	ー
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L			0.2						0.5				0.5	0.2	0.4	ー
総アルカリ度	mg/L	14.1	19.0	17.0	15.3	16.4	15.4	17.0	17.8	16.2	15.2	15.2	15.1	19.0	14.1	16.1	ー
カルシウム硬度	mg/L	10.5	11.9	11.4	11.4	10.5	11.6	12.8	13.6	14.2	13.4	13.6	13.4	14.2	10.5	12.4	ー
ランゲリア指数		-2.35	-2.05	-2.38	-2.04	-1.98	-1.96	-1.83	-2.09	-2.30	-2.21	-2.34	-2.41	-1.83	-2.41	-2.16	ー
従属栄養細菌	個/mL		0			2			0			0		2	0	0	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	ー
嫌気性芽胞菌	個/100mL													0	0	0	ー
溶存酸素	mg/L													<0.1	<0.1	<0.1	ー
アンモニア態窒素	mg/L													<0.04	<0.04	<0.04	ー
侵食性遊離炭酸	mg/L													ー	ー	ー	ー
電気伝導率	mg/L	66	69	71	65	63	68	70	71	76	72	72	74	76	63	70	ー