

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)(水質管理目標設定項目)

(令和7年度実施分)

浄水検査結果(水質検査地点図:図1参照)

単位(mg/L)

施設の名称	浄水検査地点		採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果
小鷹野浄水場	1 小鷹野浄水場	浄水池	R7.6.16	0.000008	R7.9.8	0.000011				
高山浄水場	2 高山浄水場	浄水池	R7.6.9	<0.000005	R7.9.2	<0.000005				
下条給水所	3 下条給水所	浄水池	R7.6.9	0.000012	R7.9.2	0.000011				
	4 下条東町字北ヶ谷	給水栓	R7.6.9	0.000015	R7.9.2	0.000011				
下地給水所	5 下地給水所	浄水池		休止中	R7.9.8	<0.000005				
	6 大村町字松ノ木田	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
南栄給水所	7 南栄給水所	浄水池	R7.6.2	0.000007	R7.9.1	0.000006				
	8 柱八番町	給水栓	R7.6.2	0.000007	R7.9.1	0.000006				
池上給水所	9 池上給水所	浄水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
	10 老津町字池上	給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
細谷給水所	11 細谷給水所	浄水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
	12 東細谷町字西島	給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
老津給水所	13 老津給水所	浄水池	R7.6.17	0.000014	R7.9.16	0.000015				
	14 老津町字今下	給水栓	R7.6.17	0.000014	R7.9.16	0.000016				
豊清給水所	15 豊清給水所	浄水池	R7.6.9	0.000005	R7.9.2	<0.000005				
	16 豊清町字茶屋ノ下	給水栓	R7.6.9	0.000005	R7.9.2	<0.000005				
大岩給水所	17 大岩給水所	浄水池	R7.6.17	0.000013	R7.9.16	0.000014				
	18 大岩町字東荒田	給水栓	R7.6.17	0.000013	R7.9.16	0.000015				
伊古部給水所	19 伊古部給水所	浄水池	R7.6.2	0.000021	R7.9.1	0.000015				
	20 伊古部町字多岸田	給水栓	R7.6.2	0.000019	R7.9.1	0.000015				
高山配水場	21 高山配水場	配水池	R7.6.9	0.000011	R7.9.2	0.000008				
	22 二川町字西向山	給水栓	R7.6.17	0.000008	R7.9.16	0.000009				
	23 西幸町字古並	給水栓	R7.6.2	0.000013	R7.9.1	0.000009				
	24 雲谷加圧所	給水栓	R7.6.9	0.000009	R7.9.2	0.000008				
多米配水場	25 多米配水場	配水池	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
	26 東田町字北蓮田	給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005				
	27 三ツ相町字三ツ相	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
北部配水場	28 東脇二丁目	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
	29 北部配水場	配水塔	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
	30 吉祥加圧所	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
南部配水場	31 賀茂町字鎌田	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
	32 南部配水場	配水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
	33 西赤沢町字東浦	給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005				
東部配水場	34 野依台一丁目	給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005				
	35 西浜町	給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005				
	36 東部配水場	配水池	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005				
	37 東七根町字宝地道	給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005				

※ 定量下限値 0.000005 (mg/L)

暫定目標値は合算で 0.000050 (mg/L)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)(水質管理目標設定項目)

(令和7年度実施分)

原水検査結果(水質検査地点図:図2参照)

単位(mg/L)

施設の名称	原水検査地点	採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果
小鷹野浄水場	1 豊川当古橋付近	R7.6.9	<0.000005		
	2 豊川伏流水着水井(水源)	R7.6.9	0.000013		
	3 下条第1水源	R7.6.9	0.000012		
	4 下条第2水源	R7.6.9	0.000012		
	5 下条第3水源	R7.6.9	0.000008		
	6 小鷹野第2水源	R7.9.8	<0.000005		
	7 小鷹野第3水源	R7.9.8	<0.000005		
	8 小鷹野浄水場 着水井	R7.9.8	0.000011		
高山浄水場	9 高山浄水場 貯水池(水源)	R7.6.9	<0.000005		
下条給水所	10 下条第4水源	R7.6.9	0.000008		
	11 下条第5水源	R7.6.9	0.000013		
	12 下条第7水源	R7.6.9	0.000008		
	13 石巻第1水源	R7.9.8	<0.000005		
	14 石巻第2水源		休止中		
	15 石巻第3水源	R7.9.8	0.000017		
	16 石巻第4水源	R7.9.8	<0.000005		
	17 下条給水所 着水井	R7.6.9	0.000012		
下地給水所	18 下地給水所 着水井(第6水源)	R7.9.8	<0.000005		
南栄給水所	19 南栄第2水源	R7.6.2	<0.000005		
	20 南栄第3水源	R7.6.2	0.000013		
	21 南栄第5水源	R7.6.2	0.000009		
	22 南栄第6水源	R7.6.2	0.000005		
	23 南栄第7水源	R7.6.2	0.000006		
	24 南栄第8水源	R7.6.2	<0.000005		
	25 南栄給水所 着水井	R7.6.2	0.000008		
池上給水所	26 池上第1水源	R7.9.16	<0.000005		
細谷給水所	27 池上第2水源	R7.9.16	<0.000005		
	28 細谷第1水源	R7.9.16	<0.000005		
老津給水所	29 細谷第2水源	R7.9.16	<0.000005		
	30 老津第1水源	R7.9.16	<0.000005		
豊清給水所	31 老津第2水源	R7.9.16	0.000021		
	32 豊清水源	R7.6.9	0.000006		
大岩給水所	33 大岩水源	R7.9.16	0.000015		
伊古部給水所	34 伊古部第1水源	R7.6.2	0.000019		
(監視地点)	35 南栄第1水源	R7.6.2	0.000012		
	36 南栄旧第3水源	R7.6.2	0.000018		

※ 定量下限値 0.000005 (mg/L)

图 1

水質検査地点図(浄水)




図2

水質検査地点図(原水)

