

(4) 臭気物質(水質基準項目)

ジェオスミン検査結果

単位(mg/L)

採水年月日	26. 6.30	26. 7.28	26. 8. 4	26. 9. 2
検査地点				
小鷹野浄水場 浄水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
高山浄水場 浄水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
高山配水場 配水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
高山浄水場 貯水池(原水)	0.000001	0.000005	0.000008	0.000005
多米配水場 配水池(浄水)	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001
北部配水場 配水塔(浄水)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001
南部配水場 配水池(浄水)	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001

2-メチルイソボルネオール検査結果

単位(mg/L)

採水年月日	26. 6.30	26. 7.28	26. 8. 4	26. 9. 2
検査地点				
小鷹野浄水場 浄水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
高山浄水場 浄水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
高山配水場 配水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
高山浄水場 貯水池(原水)	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000004
多米配水場 配水池(浄水)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001
北部配水場 配水塔(浄水)	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001
南部配水場 配水池(浄水)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001

(5) 農薬類(水質管理目標設定項目)

検査場所 全ての浄水池出口、配水池出口の14か所

検査項目 農薬類120物質(検査方法が告示されていない10物質を除く)

検査結果 実施した検査場所において全ての項目が定量下限値未満でした。

(P 7 水質検査場所及び検査結果値掲載ページ対応表 参照)

(P 13 水質検査項目と頻度 (5) 農薬類 参照)

(6) 市が独自に行う水質検査項目

ア クリプトスポリジウム等対策

①クリプトスポリジウム、ジアルジア検査結果(検水10L中)

検査地点 豊川伏流水着水井(下条取水場)			検査地点 高山浄水場 貯水池		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.26	検出せず	検出せず
26. 9.16	検出せず	検出せず	26. 9.10	検出せず	検出せず
26.12. 2	検出せず	検出せず	26.12. 2	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2. 2	検出せず	検出せず

検査地点 高山浄水場 湧水(堰堤下)			検査地点 下条第2水源		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.26	検出せず	検出せず
26. 9.10	検出せず	検出せず	26. 9.16	検出せず	検出せず
26.12. 2	検出せず	検出せず	26.12. 2	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2. 2	検出せず	検出せず

検査地点 下条第3水源			検査地点 下条第5水源		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.26	検出せず	検出せず
26. 9.16	検出せず	検出せず	26. 9.16	検出せず	検出せず
26.12. 16	検出せず	検出せず	26.12. 2	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2. 2	検出せず	検出せず

検査地点 石巻第1水源(下条給水所)			検査地点 石巻第2水源(下条給水所)		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.26	検出せず	検出せず
26. 9.16	検出せず	検出せず	26. 9.16	検出せず	検出せず
26.12. 2	検出せず	検出せず	26.12. 2	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2. 2	検出せず	検出せず

検査地点 石巻第3水源(下条給水所)			検査地点 石巻第4水源(下条給水所)		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.26	検出せず	検出せず
26. 9.16	検出せず	検出せず	26. 9.16	検出せず	検出せず
26.12. 2	検出せず	検出せず	26.12. 2	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2. 2	検出せず	検出せず

検査地点 下地給水所 着水井(第6水源)			検査地点 南栄第2水源		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.26	検出せず	検出せず	26. 6.30	検出せず	検出せず
26. 9.16	検出せず	検出せず	26. 9.24	検出せず	検出せず
26.12. 2	検出せず	検出せず	26.12.16	検出せず	検出せず
27. 2. 2	検出せず	検出せず	27. 2.16	検出せず	検出せず

検査地点 南栄第6水源			検査地点 池上第1水源		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.30	検出せず	検出せず	26. 6.30	検出せず	検出せず
26. 9.24	検出せず	検出せず	26. 9.24	検出せず	検出せず
26.12.16	検出せず	検出せず	26.12.16	検出せず	検出せず
27. 2.16	検出せず	検出せず	27. 2.16	検出せず	検出せず

検査地点 細谷第2水源			検査地点 老津第2水源		
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
26. 6.30	検出せず	検出せず	26. 6.30	検出せず	検出せず
26. 9.24	検出せず	検出せず	26. 9.24	検出せず	検出せず
26.12.16	検出せず	検出せず	26.12.16	検出せず	検出せず
27. 2.16	検出せず	検出せず	27. 2.16	検出せず	検出せず

②クリプトスポリジウム等指標菌検査結果

検査地点		豊川伏流水着水井(下条取水場) ^{※1}			高山浄水場 貯水池 ^{※1}			高山浄水場 湧水(堰堤下) ^{※1}		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.10	晴・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	0	(+)	(+)	0
26. 5.14	曇・曇	(-)	(-)	0	(+)	(+)	0	(+)	(+)	0
26. 6.26	晴・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	0	(+)	(-)	6
26. 7.22	晴・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	4	(+)	(+)	4
26. 8. 5	曇・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	11	(+)	(+)	130
26. 9.16	晴・晴	(+)	(-)	0	(+) ^{※2}	(-) ^{※2}	0 ^{※2}	(+) ^{※2}	(+) ^{※2}	51 ^{※2}
26.10. 7	雨・曇	(+)	(-)	0	(+)	(+)	6	(+)	(+)	2
26.11. 5	晴・曇	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0	(+)	(+)	0
26.12. 2	雨・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	4	(+)	(+)	3
27. 1. 6	晴・雨	(-)	(-)	0	(+)	(+)	0	(+)	(+)	0
27. 2. 2	晴・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	2	(+)	(+)	1
27. 3.12	曇・晴	(-)	(-)	0	(+)	(+)	2	(+)	(+)	0

※1の水源は、緩速ろ過施設にて運転管理を行い、ろ過池出口での濁度を常時監視し0.1度以下を維持しています。

※2 26.9.10採水

検査地点		下条第2水源			下条第3水源			下条第5水源		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.10	晴・晴	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 5.14	曇・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 6.26	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 7.22	晴・晴	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 8. 5	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 9.16	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.10. 7	雨・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.11. 5	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26.12. 2	雨・晴	(-)	(-)	0	(-) ^{※3}	(-) ^{※3}	0 ^{※3}	(-)	(-)	0
27. 1. 6	晴・雨	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
27. 2. 2	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 3.12	曇・晴	(-)	(-)	0				(-)	(-)	0

※3 26.12.16採水

検査地点		石巻第1水源(下条給水所)			石巻第2水源(下条給水所)			石巻第3水源(下条給水所)		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.10	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 5.14	曇・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 6.26	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 7.22	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 8. 5	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 9.16	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.10. 7	雨・曇	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0
26.11. 5	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.12. 2	雨・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 1. 6	晴・雨	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 2. 2	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 3.12	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0

検査地点		石巻第4水源(下条給水所)			下地給水所 着水井(第6水源)		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.10	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 5.14	曇・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 6.26	晴・晴	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 7.22	晴・晴	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 8. 5	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 9.16	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.10. 7	雨・曇	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.11. 5	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.12. 2	雨・晴	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
27. 1. 6	晴・雨	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0
27. 2. 2	晴・晴	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 3.12	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0

検査地点		南栄第2水源			南栄第6水源		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.24	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 5.26	曇・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 6.30	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 7.17	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 8.28	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 9.24	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.10.22	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.11.10	曇・晴	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26.12.16	晴・雨	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 1.13	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 2.16	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 3.18	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0

検査地点		池上第1水源			細谷第2水源			老津第2水源		
採水年月日	天候 前日・当日	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	大腸菌群	大腸菌	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)
26. 4.24	晴・晴	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 5.26	曇・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 6.30	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26. 7.17	晴・晴	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 8.28	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26. 9.24	晴・曇	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
26.10.22	晴・曇	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0	(+)	(-)	0
26.11.10	曇・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
26.12.16	晴・雨	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
27. 1.13	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0
27. 2.16	晴・晴	(-)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0
27. 3.18	晴・晴	(+)	(-)	0	(-)	(-)	0	(+)	(-)	0

イ 放射性物質

ヨウ素 (I-131)検査結果

単位(Bq/kg)

採水年月日 検査地点	26.4.22	26.5.12	26.6.24	26.7.29	26.8.19	26.9.1	26.10.8	26.11.13	26.12.1	27.1.15	27.2.12	27.3.26
小鷹野浄水場(豊川伏流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
高山浄水場(高山表流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出※1	不検出	- ※2	- ※2	- ※2	不検出
南栄給水所(地下水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
小鷹野浄水場 ろ過砂		不検出		不検出	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出

セシウム(Cs-134)検査結果

単位(Bq/kg)

採水年月日 検査地点	26.4.22	26.5.12	26.6.24	26.7.29	26.8.19	26.9.1	26.10.8	26.11.13	26.12.1	27.1.15	27.2.12	27.3.26
小鷹野浄水場(豊川伏流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
高山浄水場(高山表流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出※1	不検出	- ※2	- ※2	- ※2	不検出
南栄給水所(地下水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
小鷹野浄水場 ろ過砂		不検出		不検出	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出

セシウム(Cs-137)検査結果

単位(Bq/kg)

採水年月日 検査地点	26.4.22	26.5.12	26.6.24	26.7.29	26.8.19	26.9.1	26.10.8	26.11.13	26.12.1	27.1.15	27.2.12	27.3.26
小鷹野浄水場(豊川伏流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
高山浄水場(高山表流水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出※1	不検出	- ※2	- ※2	- ※2	不検出
南栄給水所(地下水)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
小鷹野浄水場 ろ過砂		不検出		不検出	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出

※1 H26.10.23に採水
 ※2-は定期点検中のため未検査
 ろ過砂は年7回検査を実施
 検出下限値 1(Bq/kg)