

(4) 市が独自に行う水質検査項目

ア クリプトスポリジウム等対策

○クリプトスポリジウム、ジアルジア検査結果(検水10L中)

検査地点	豊川伏流水着水井(下条取水場)		検査地点	高山浄水場 貯水池	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.7.3	検出せず	検出せず	6.7.3	検出せず	検出せず
6.10.9	検出せず	検出せず	6.10.9	検出せず	検出せず

検査地点	下条第1水源		検査地点	下条第2水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.7.3	検出せず	検出せず	6.7.3	検出せず	検出せず

検査地点	下条第3水源		検査地点	小鷹野第2水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.7.3	検出せず	検出せず	6.7.3	検出せず	検出せず

検査地点	石巻第1水源(下条給水所)		検査地点	石巻第2水源(下条給水所)	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.7.3	検出せず	検出せず	6.7.3	検出せず	検出せず

検査地点	南栄第2水源		検査地点	南栄第3水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.10.9	検出せず	検出せず	6.10.9	検出せず	検出せず

検査地点	南栄第5水源		検査地点	池上第1水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.10.9	検出せず	検出せず	6.10.9	検出せず	検出せず

検査地点	細谷第1水源		検査地点	老津第1水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.10.9	検出せず	検出せず	6.10.9	検出せず	検出せず

検査地点	豊清水源		検査地点	伊古部第1水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア	採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.10.9	検出せず	検出せず	6.10.9	検出せず	検出せず

検査地点	南栄旧第3水源	
採水年月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
6.10.9	検出せず	検出せず

※指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)については、高山浄水場貯水池および豊川当古橋付近の2地点で検出され、その他の水源では検出されませんでした。詳細は(3)水質基準項目・水質管理目標設定項目等における 各水源の検査結果を参照してください。