

地震発生時の安全確保に向けた ブロック塀等の安全点検結果について

豊橋市では、大阪府北部を震源とする地震を受け、公共施設の安全点検を実施し、6月29日（金）までの安全点検結果を公表しておりますが、新たに危険性が確認された施設について、発表します。

1 新たに危険性が確認された施設

(1) 2施設

(2) 危険性が確認された施設及びブロック塀の概要

八町小学校（豊橋市八町通5丁目5）

八町地域福祉センターとの境界に設置されているブロック塀
長さ29m、高さ1.9m、壁の厚さ13cm、控え壁なし

東田小学校（豊橋市仁連木町15）

官民境界に設置されているブロック塀
長さ120m、高さ1.8m、壁の厚さ10cm、控え壁一部なし

2 今後の対策

- ・危険性が確認されたブロック塀は、改修を計画

問合せ先 防災危機管理課 課長補佐 野末（電話 51-3125）
教育政策課 主幹 若子（電話 51-2391）