（2－イ－1）

# 絶 縁 抵 抗 値 測 定 記 録

1.　測定年月日　　年　　月　　日　　天候

2.　測定者名（現場代理人）

　立会者名

3.　測定機器

　名　　称
　製造者名
　形式及び型番
　製造年月日
　測定電圧
　測定範囲

4.　絶縁抵抗値（単位：ＭΩ）

標準仕様書（電気設備工事編）により5ＭΩ以上で良とする。

| 名　　称 | 回路電圧 | 回路番号 | 幹線又は測定区間 | 測定値 | | | | | | 結　果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回路又は負荷名 | R－E (U－E) | S－E (V－E) | T－E (W－E) | R－S (U－V) | S－T (V－W) | T－R (W－U) | |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |

良・否の何れかを○印で囲むこと

| 名　　称 | 回路電圧 | 回路番号 | 幹線又は測定区間 | 測定値 | | | | | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回路又は負荷名 | R－E (U－E) | S－E (V－E) | T－E (W－E) | R－S (U－V) | S－T (V－W) | T－R (W－U) | |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | | | | | 良・否 |

良・否の何れかを○印で囲むこと