（2－ニ－1）

照　度　測　定　記　録

1．測定年月日時　　年　　月　　日　　時から　　時まで

2．測定者名（現場代理人）

3．立会者名

4．測定機器
　名　　称
　製造者名
　形式及び型番
　製造年月日
　測定範囲

5．照 度 測 定 値（単位:Lx）　測定面に〇印を付ける

測定室名	水平面	鉛直面		測定高さ（cm）	測定位置									平均	備考
		黒板	展示壁面		1	2	3	4	5	6	7	8	9		

※　測定高、教室、会議室、事務室等は床面上75cmとし、廊下和室等は床面とする。ただし、非常照明は、すべて床面とする。

測定室名	水平面	鉛直面		測定高さ(cm)	測定位置									平均	備考
		黒板	展示壁面		1	2	3	4	5	6	7	8	9		

※　測定高、教室、会議室、事務室等は床面上75cmとし、廊下和室等は床面とする。ただし、非常照明は、すべて床面とする。

照　度　測　定　法

1．　照度測定は、原則として日没後行う。
2．　光電池照度計（JIS－1609）で行うことを原則とする。
3．　一般的には、（図1）に示す9 か所の床上75cmの水平面照度を測定しそれらの最大照度、最小照度、及び平均照度（相加平均値）とする。

4．　廊下、階段、ホール及び非常照明等は床面で測定し照明器具直下、器具間及び隅にて測定する。
5．　黒板の鉛直面照度は、（図2）に示すとおりとする。



部屋床面照度測定点（図1）



黒板照度測定点（図2）