（2－ロ－1）

# 接 地 抵 抗 値 測 定 記 録

1.　測定年月日　　年　　月　　日　　天候

2.　測定者名（現場代理人）

　立会者名

3.　測 定 機 器

　名　　称
　製造者名
　形式及び型番
　製造年月日
　測定範囲

4.　接地抵抗値(単位：Ω）

| 接 地 箇 所 名 | 種 類 | 規定値 | 測　定　値 | | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 接 地 極 の み | | 接続後（盤機器共） | |
| | | | 値 | 年 月 日 | | |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |

良・否の何れかを○印で囲むこと

C，D種接地工事は低圧電路において当該電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下，
動作時間0.5秒以下の漏電遮断器を施設するときは500Ω以下

| 接地箇所名 | 種類 | 規定値 | 測定値 | | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 接地極のみ | | 接続後（盤機器共） | |
| | | | 値 | 年月日 | | |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |

良・否の何れかを○印で囲むこと

| 接地箇所名 | 種別 | 規定値 | 測定値 | | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 接地極のみ | | 接続後（盤機器共） | |
| | | | 値 | 年月日 | | |
| 火災報知機受信機 | | | | | | 良・否 |
| 放送アンプ | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| 電話保安器盤（　　） | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| 端子盤（　　） | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |
| | | | | | | 良・否 |

良・否の何れかを○印で囲むこと