絶 縁 抵 抗 値 測 定 記 録

1.　工事名

2.　測定年月日　　年　　月　　日　　天候

3.　測定者名

　立会者名（現場代理人）

4.　測定機器

　名　　称
　製造者名
　形式及び型番
　製造年月日
　測定電圧
　測定範囲

5.　絶縁抵抗値（単位：ＭΩ）

標準仕様書（電気設備工事編）により5ＭΩ以上で良とする。

名　　称	回路電圧	回路番号	幹線又は測定区間	測定値						結　果
			回路又は負荷名	R−E (U−E)	S−E (V−E)	T−E (W−E)	R−S (U−V)	S−T (V−W)	T−R (W−U)	
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否

※　良・否の何れかを○印をつける。
※　略図、平面図などの実施箇所がわかる資料を添付する。

名　　称	回路電圧	回路番号	幹線又は測定区間	測　　定　　値						結　果
			回路又は負荷名	R－E (U－E)	S－E (V－E)	T－E (W－E)	R－S (U－V)	S－T (V－W)	T－R (W－U)	
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否
										良・否

※　良・否の何れかを〇印をつける。
※　略図、平面図などの実施箇所がわかる資料を添付する。