■各種試験及び測定結果等の添付資料要領

（1） 『〇〇試験系統図』『〇〇測定系統図』の表題で平面図（略図可）を添付。
（2） (1)で添付した資料の関係箇所（圧力試験の加圧箇所、満水試験の水張り箇所）
に蛍光ペンなどでマーキングする。
（3） (1)で添付した資料の測定箇所（圧力計の位置、満水試験の浮きの位置　など）を
〇印で囲み、引き出し線で「測定箇所」または「試験箇所」と表記する。
（4） (3)で表記した測定箇所（試験箇所）で測定（試験）している写真を添付する。
写真帳のコピー（白黒、カラー）可。

■『浄化槽動作試験結果表』に添付する別紙及び資料の要領

「工場試験（出荷時）」
（1） 社内様式により提出する。
（2） 浄化槽肉厚測定
（3） 浄化槽容量測定（浄化槽寸法測定）
（4） 測定箇所が分る図（浄化槽略図可）
（5） 制御盤試験（構造、機能、絶縁、耐電圧など）
（6） 付属設備性能試験（ばっ気ブロワ、流量調整ブロワ、放流ポンプなど）
検査（試験）成績表には、型式、製造番号、検査日、検査者（所属、氏名）を記載する。
（7） その他必要な試験

「水張り試験（現地）」
（1） 社内様式により提出する。
（2） 水張り試験（24H）
（3） 満水位の測定
（4） 試験箇所が分る図（浄化槽略図可、各槽で行う。）
（5） 写真添付（24時間経過、試験状況、測定状況、立会など）
（6） その他必要な試験

資料1「汚水処理施設点検報告書」
（1） しゅん工後保証期間内で行う点検報告書の様式（社内様式による）を添付する。