主要器具取付高さ（一覧表）

器　具　名　称	標準取付高さ(mm)	摘　　要	確認
和風両用便器	300	上・下床面の高さの差	
小便器（壁掛ストール）	350	床面より前縁上端まで	
洗面器	別表1（手洗器取付高さ）に準ずる	床面より前縁上端まで	
身体障害者用洗面器		床面より前縁上端まで	
多目的流し（手洗器兼掃除流し）		床面より前縁上端まで	
多目的流し（掃除流し代用）	メーカー掃除流し高さ程度	床面より前縁上端まで	
L型手すり	別表2（L型手すり取付高さ）に準ずる		
小便器用手すり	メーカー基準　または　管理者に確認		
紙巻器	L型手すり有：約630～640　L型手すり無：700		
水栓（流し）	300	流し床より吐水口まで	
水栓（浴槽）	150	浴槽縁より吐水口まで	
水栓（連合流し）	150	前縁上端より吐水口まで	
	水栓取付間隔は、別表3（水栓の間隔）に準ずる		
水栓（浴室洗い場）	250	洗い場床面より吐水口まで	
水栓（洗濯機）	1200	**設置位置（床面　又は　洗濯パン）より吐水口まで**	
シャワ（固定式）	850	床面より混合弁またはシャワバルブ取付口中心まで	
	1870	床面よりシャワヘッド取付位置中心まで	
ハンドシャワ	850	床面より混合弁またはシャワバルブ取付口中心まで	
	1650	床面よりシャワヘッド取付フック中心まで	
ハイタンク（手引式）	1600以上	床面よりタンク下端まで	
ハイタンク（シスタンバルブ式）	1600以上	床面よりタンク下端まで	
シスタンバルブ	和風大（370～610）	床面よりシスタンバルブハンドルまで	
	洋風大（最小100）	便器上縁よりシスタンバルブ下端まで	
洗浄用ハイタンク（小便器用）	1850以上	床面よりタンク下端まで	
洗浄用ロータンク	和風大（500）	床面よりタンク下端まで	
	洋風大（550）	床面よりタンク下端まで（密結形は除く）	
洗浄弁（大便器用FV）	最小150	便器上縁より洗浄弁またはその下部に取付けるバキュームブレーカ下端まで	
洗浄弁（小便器用FV）	最小75	便器給水口より洗浄弁下端まで	
鏡（小学校）	手洗器＋　150～200程度	床面より鏡下端まで　※面台高900～950程度	
鏡（中学校）	手洗器＋　200～250程度	床面より鏡下端まで　※面台高900～950程度	
鏡（一般用）	1700	床面より鏡上端まで　※面台高950程度	
鏡（身体障害者用）	1700	床面より鏡上端まで	
鏡（浴室洗い場用）	1100	床面より鏡上端まで	
化粧棚	1050	床面より棚上面まで	
操作弁	1200～1500	床上から操作ハンドル中心まで	
屋内消火栓開閉弁	1500以下	床面より弁中心まで	
スプリンクラー用制御弁及び各種手動起動装置	800以上 1500以下	同上	
連結送水管送水口及び放水口並びにスプリンクラー用送水口及び連結散水設備用送水口	500以上 1000以下	地盤又は床面からの高さ	

※ 取付高さは参考値とし、監督員と協議の上、決定する。

別表1　各施設における手洗器取付高さ

器　具　名　称	取付高さ(mm)	摘　　要	確認
手洗器（保育園）	500	床面より前縁上端まで	
手洗器（小学校低学年）	650(～700)	床面より前縁上端まで　※(　)内は管理者と相談	
手洗器（小学校高学年）	700	床面より前縁上端まで	
手洗器（中学校）	750	床面より前縁上端まで	
手洗器（身障者・一般）	750	床面より前縁上端まで	

※ 取付高さは参考値とし、監督員と協議の上、決定する。

別表2　各施設におけるL型手すり取付高さ

器　具　名　称	取付高さ(mm)	摘　　要	確認
L型手すり（低リップ型洋風大便器）	600	床面より横棒芯まで（低リップ：小学校低学年以下）	
L型手すり（小学校低中学年以下）	(650～)700	床面より横棒芯まで　※(　)内は管理者と相談	
L型手すり（小学校高学年以上）	700	床面より横棒芯まで	
L型手すり（身障者・一般）	650～700	床面より横棒芯まで	

※ 取付高さは参考値とし、監督員と協議の上、決定する。

別表3　各施設における水栓（連合流し）取付間隔

器　具　名　称	取付間隔(mm)	摘　　要	確認
水栓（小学校低学年以下）	400以上	連合流し水栓間隔。両端は流し縁まで半分。	
水栓（小学校中、高学年）	450以上	連合流し水栓間隔。両端は流し縁まで半分。	
水栓（中学校以上）	500以上	連合流し水栓間隔。両端は流し縁まで半分。	

※ 取付間隔は参考値とし、監督員と協議の上、決定する。