

「令和4年度 住宅耐震化の促進に係る支援制度説明会」質問と回答

○質問

・耐震改修に際し、真壁工法で改修した場合、その上にPBなどを施工したときはその耐力を評価してよいでしょうか。

○回答

・直接軸組にとりついた面材は評価ができます。石膏ボードを補強計画において評価する場合は、精密診断法で示されている仕様で施工する必要があります。

(参考：説明会資料2 P36 「(7)耐震補強計画、耐震改修工事の留意事項

•石膏ボード等の仕上げ材の耐力評価について)